Istituto Comprensivo "Giuseppe Guzzo"



Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) – Tel· 0961-991018 Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794 e-mail: czic86500r@istruzione.it – pec: czic86500r@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it



AL DSGA AI RESPONSABILI DI PLESSO AGLI ADDETTI ALLE EMERGENZA DI PLESSO

Prot. 5834 del 23.11.2019

Oggetto: Procedura di sorveglianza specifica sulla sicurezza. Ordine di Servizio

Con la presente ai sensi dell'art. 18 della sezione I capo III titolo I del D.Lgs 81/08 (Testo Unico), come da cogenza di norma per il DS, nel puro spirito di cautelare tutti coloro i quali frequentano i plessi, consultato il RLS, sentito il parere del RSPP,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

- a) Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo;
- b) Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;
- c) Controllo settimanale su funzionalità e fruibilità degli estintori;
- d) Controllo settimanale su funzionalità impianto di illuminazione di emergenza;
- e) Controllo settimanale su sistema sonoro di allarme;

Tale attività dovrà essere registrata sul registro di controllo già in uso. Le anomalie dovranno essere segnalate per iscritto al DSGA che si farà carico di comunicarle all'ente proprietario (ove di competenza) e/o provvederà a quanto necessario per sanarle.

Certo di un Vostro sollecito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco FIUMARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993