




COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Piazza Italia 4 – C.a.p. 88056

PEC: areatecnicatiriolo@asmepec.it

<http://www.comune.tiriolo.cz.it/>

Tel. 0961/990836 – Fax 0961/990928

Partita i.v.a. 00297960791

Ufficio del Sindaco

Tiriolo, lì 25.11.2016
Prot.n.8511

OGGETTO: Ordinanza n.62 del 25/11/2016. Revoca parziale dell'Ordinanza n.59 del 16.11.2016 avente per oggetto la sospensione delle attività didattiche nel plesso scolastico di piazza della Libertà.

AI DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Paone

C/o Istituto Comprensivo "G. Provenzano"

P.za della Libertà

88056 Tiriolo

PEC czic86500r@pec.istruzione.it

ALL'IMPRESA EDILE ARTIGIANA PULEO MASSIMO

Loc. Petrarà

88056 Tiriolo

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Domenico Biamonte

Via T. Campanella 16

88056 Tiriolo

AI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

del Comune di Tiriolo

Sede

AI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

del Comune di Tiriolo

Sede

Ai VIGILI URBANI

Sede

E p. c.

A S.E. il PREFETTO

C/o Ufficio Territoriale del Governo

88100 Catanzaro

PEC protocollo.prefcz@pec.interno.it

Alla STAZIONE CARABINIERI


Viale dei Mille

88056 Tiriolo

PEC tcz30407@pec.carabinieri.it

In allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, trasmetto l'ordinanza indicata in oggetto.

Distinti saluti



IL SINDACO
(Domenico Stefano Greco)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail, positioned over the printed name of the Mayor.



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Piazza Italia 4 – C.a.p. 88056

PEC: areatecnicatiriolo@asmepec.it

<http://www.comune.tiriolo.cz.it/>

Tel. 0961/990836 – Fax 0961/990928

Partita i.v.a. 00297960791

Ufficio del Sindaco

REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N.59 DEL 16/11/2016 AVENTE PER OGGETTO
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL PLESSO SCOLASTICO DI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ.

ORDINANZA n.62

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.59 del 16/11/2016 con la quale, con decorrenza 17/11/2016, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche presso l'edificio scolastico "G. Provenzano" posto in piazza della Libertà del Comune di Tiriolo al fine di provvedere, in alcuni ambienti, ad appositi saggi degli intonaci e, successivamente, laddove si constata il distacco degli intonaci stessi alla loro spiconatura e alla successiva nuova intonacatura a tutela della incolumità pubblica;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune il 16/11/2016 ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 a seguito del quale sono stati eseguiti i primi lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico;

VISTA la relazione dell'Ing. Domenico Biamonte, con Studio Tecnico a Tiriolo in via T.Campanella 16, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per conto del Comune di Tiriolo (RSPP), del 23/11/2016, acquisita agli atti del Comune in pari data con il n.8436 di protocollo, dalla quale risulta che <<Gli intonaci dei soffitti delle aule risultavano, al momento, in buone condizioni di consistenza e aderenza; Gli intonaci dei soffitti dei bagni a piano terra, prospicienti la sala mensa, risultavano in più punti distaccati e prossimi al distacco; Gli intonaci dell'androne dell'Istituto, oltre che fessurati, si presentavano in diversi punti distaccati; lo stesso solaio presentava diversi elementi di degrado (travetti ammalorati, armature corrose e pignate sfondellate); Sono state riscontrate, in più punti, anche delle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto di copertura. Successivamente l'Impresa incaricata ha provveduto a rimuovere l'intonaco ammalorato ed a procedere con interventi di risanamento del solaio (trattamento barre arrugginite, ripristini strutturali con malta ad alta resistenza e ripristino strato di adesione (rinzafo con malta

cementizia) si è deciso di non realizzare l'intonaco sul soffitto, ma una controsoffittatura ad alta resistenza in modo da garantire anche in futuro un grado di sicurezza sufficiente contro le possibili cadute di intonaco e/o laterizi ...>> ed inoltre <<Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che i lavori di risanamento del solaio saranno completati entro venerdì e che la fornitura ed il montaggio della controsoffittatura certificata con sistema antisfondellamento saranno necessari circa dieci giorni a partire da oggi, il sottoscritto RSPP, valutate tutte le possibili interferenze, sentita anche la Dirigente Scolastica, suggerisce alla S.V. la riapertura delle attività scolastiche (esclusivamente per la secondaria di primo grado e per la primaria) per giorno lunedì 28 novembre con le seguenti modalità e limitazioni:

- Scuola secondaria di primo grado con orario normale;
- Scuola primaria con orario ridotto (dalle ore 8:30 alle 12:30) senza servizio mensa;
- Scuola dell'infanzia chiusa;

Il cantiere rimane collocato nell'androne principale dell'Istituto con accesso esclusivo dal portone principale.

I corridoi del piano terra e quelli del piano primo devono essere opportunamente sigillati (sistema antipolvere) e chiusi in modo da garantire il perfetto isolamento del cantiere ed escludere ogni possibile interferenza.

Gli alunni ed il personale docente, per l'ingresso e l'uscita dalla scuola, dovranno utilizzare esclusivamente i due accessi posti sul prospetto posteriore, a piano terra ed al primo piano, tramite uso della scala di emergenza>>;

CONSIDERATO che l'Ente locale ha l'obbligo di prodigarsi al fine di consentire l'esercizio al diritto allo studio dell'utenza e che l'ulteriore protrarsi dell'interruzione dell'attività didattica potrebbe invalidare l'anno scolastico;

RITENUTO, pertanto, poter revocare in parte la sopra richiamata ordinanza n.59/2016 al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche, ferma restando la necessità di garantire l'incolumità pubblica;

ATTESA la propria competenza a norma dell'art.50, comma 5, e dell'art.54 del D.L.vo 18/08/2000, n.267 e dell'art.23, comma 1, lettera d), dello Statuto del Comune di Tiriolo;

ORDINA

con decorrenza 28/11/2016, LA PARZIALE REVOCA della propria ordinanza n.59/2016 e LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE presso l'edificio scolastico "G. Provenzano" posto in piazza della Libertà del Comune di Tiriolo per come indicato dal RSPP Ing. Domenico Biamonte riportate nella relazione citata nella premessa:

AVVERSO

il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art.2 e seguenti della legge 06/12/1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.


DISPONE

la più ampia pubblicità del contenuto della presente ordinanza mediante la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e l'affissione negli spazi pubblicitari.

Dispone, altresì, la trasmissione della stessa ordinanza, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, a S.E. il Prefetto, alla Dirigente Scolastica, alla locale Stazione Carabinieri, alla Impresa esecutrice dei lavori Impresa Edile Artigiana Puleo Massimo di Tiriolo, al RSPP Ing. Domenico Biamonte, al Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva e al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Tiriolo ed ai Vigili Urbani.

LA PRESENTE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIMARRA' IN VIGORE SINO A DETERMINAZIONE DI REVOCA.

Dalla Residenza Municipale, li 25 novembre 2016



IL SINDACO
(Dott. Domenico Stefano Greco)